

Zakład Energetyki Ciepłej sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie przy ul. Kąpielowej 5, ogłasza przetarg nieograniczony WYKONANIE OBUDOWY FILTRA WORKOWEGO KOTŁA K-1 zlokalizowanego na terenie Kotłowni Miejskiej ZEC sp. z o.o. w Ostrzeszowie

**Postępowanie prowadzone bez zastosowania przepisów ustawy
„Prawo zamówień publicznych” na podstawie
REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH
na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. w
Ostrzeszowie**

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac przy modernizacji częściowo odtworzeniowej obudowy filtra workowego K1 zlokalizowanego na terenie Kotłowni miejskiej ZEC sp. z o.o. w Ostrzeszowie

Kocioł K1 o nominalnej mocy 8 MW.

Dane eksploatacyjne kotła do doboru obudowy filtra instalacji odpylania: Kocioł opalany miałem węglowym o kaloryczności $20\div 23$ MJ/kg, frakcja $0\div 30$ mm, zawartość siarki $Sr=0,6\div 0,8\%$, popiołu $<21\%$.

II. ZAKRES PRAC

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji technicznej stanu istniejącego do celów projektowych.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu technicznego modernizacji odtworzeniowej i przedstawienia go do akceptacji Zamawiającego, który zawierać będzie:
 - projekt obudowy filtra workowego z lejem zsywowym do istniejącego przenośnika linowego z wykorzystaniem istniejących worków filtracyjnych z koszami oraz układem rozdzielaczy powietrza, wieniec komory gazu czystego wykonany ze stali 1.4541 z podwójnymi pokrywami, pokrywy zewnętrzne aluminiowe z blachy żebrowanej, barierki na stropie filtra i drabina włazowa z materiałów nierdzewnych lub stali węglowej ocynkowanej ogniowo,
 - projekt adaptacji (wzmocnienia) konstrukcji stalowej nośnej obudowy filtra i pomostów obsługowych,
 - projekt integracji z istniejącym układem sterowania i wizualizacji kotła K1
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac zgodnie z przedstawionym projektem zaakceptowanym przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania:
 - przeglądu technicznego i regeneracji zdemontowanych urządzeń przeznaczonych do ponownego wykorzystania z wyłączeniem koszy i worków filtracyjnych,

- dostawa obudowy filtra workowego z lejem zsywowym, pomostem górnym i drabiną wjazdową.

- wykonanie integracji z istniejącym układem sterowania i wizualizacji kotła K1

- obudowę filtra i kanały spalin wykonać z blachy stalowej gr. 5 mm.

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania:

- montażu izolacji termicznej z wełny mineralnej =>#100mm w pancerzu z blachy ocynkowanej trapezowej powlekanej RAL 5010,

- lej zsypowy w pancerzu z blachy płaskiej powlekanej RAL 5010.

Zamawiający wykona demontaż obudowy filtra i utylizację odpadów, w tym demontaż odzyskowy worków filtrujących i koszy.

6. Zamawiający wykona prace:

- adaptację (wzmocnienie) istniejącej konstrukcji stalowej w sporczej instalacji odpylania,

- montaż obudowy filtra workowego z lejem zsywowym i podłączenie do istniejącego przenośnika linowego pyłów oraz istniejących kanałów wlotowych i wylotowych spalin.

7. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Wszystkie elementy instalacji także adaptowane konstrukcje nośne, przed malowaniem oczyścić strumieniem ściernym do Sa2^{1/2} (PN-EN ISO 8501-1 : 2008).

Zestawy malarskie :

- elementy izolowane termicznie – antykorozyjny podkład odporny termicznie - „Tikkurila” TEMASIL 90, o grubości min. 60 µm.
- elementy nieizolowane termicznie – antykorozyjny zestaw malarski „Tikkurila” – system poliuretanowy TP20, o łącznej grubości warstw min. 120 µm.

III. WYMAGANIA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

1. Wszystkie urządzenia i aparaty elektryczne zamontowane na istniejącym filtrze należy zdemontować i poddać przeglądowi przed ponownym montażem na nowym filtrze.

IV. WYMAGANIA DLA INSTALACJI AKPI A

1. Istniejący i eksploatowany przez Zamawiającego system sterowania i automatyki kotła K-1 należy traktować jako system nadrzędny. Wydajność głównego wentylatora wyciągu spalin WS-1., będzie regulowana (jak dotychczas) przez istniejący system sterowania kotłem.

Układ sterowania odpylania ma zostać zdemontowany podany przeglądowi i ponownie odtworzony w zakresie:

- automatyczny układ regeneracji worków zapewniający pracę w trybie bezobsługowym,
- automatyczne odcięcie spalin od sekcji filtrów workowych gdy temperatura spalin osiągnie wartości niedopuszczalne,

2. układ sygnalizacji i blokad zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, w trybie automatycznym jak i ręcznym.

2. Na panelu operatorskim odpylania kotła zaprojektować synoptyki umożliwiające

sterowanie i wizualizację pracy instalacji odpylania. Synoptyki winny obejmować wszystkie niezbędne parametry do sterowania i prowadzenia prawidłowej pracy instalacji odpylania. Oprogramowanie oraz kody źródłowe oprogramowania sterownika przekazać Zamawiającemu po okresie gwarancji instalacji. Ilość parametrów eksponowanych na synoptyce zostanie uzgodniona z Zamawiającym na etapie projektowania.

3. Zamawiający proponuje wykorzystanie istniejących wzorów obrazów synoptycznych stosowanych w istniejącym układzie odpylania.
4. Zastosowana aparatura pomiarowa powinna gwarantować wysoką jakość pomiarów, posiadać izolację galwaniczną wewnętrzną.
5. Zastosowane w instalacji zawory, zasuwy, przepustnice i kłapy sterowane powinny być wyposażone w siłowniki zasilane elektrycznie posiadające styki położenia krańcowego, pozwalające na odwzorowanie stanu pracy armatury na synoptyce. Odwzorowanie dotyczy również armatury sterowanej ręcznie, a mającej istotny wpływ na bezpieczeństwo pracy i obsługi urządzeń.

V. POZOSTAŁE WYMAGANIA

1. Dokumentacja wszystkich występujących branż – (Projekty) podlega uzgodnieniu z Zamawiającym. Do celów projektowych Zamawiający udzieli wszelkich niezbędnych informacji oraz dokonanie wizji lokalnej. Fazę projektowania i uzgadniania należy zakończyć w terminie 30 dni od podpisania umowy.
2. Roboty prowadzone będą na terenie zakładu o ruchu ciągłym. Organizacja i sposób prowadzenia robót musi gwarantować eksploatację drugiego kotła K-2, podłączonego do tego samego komina.
3. Wykonawca organizuje i ponosi koszty organizacji placu budowy wraz z jego zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
4. Wszelkie uszkodzenia i szkody powstałe w trakcie realizacji zadania i powstałe z winy Wykonawcy, będą przez niego usunięte na własny koszt przed terminem ukończenia całości robót.
5. Wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zadania, Wykonawca przekaze Zamawiającemu.
6. Wszystkie materiały i urządzenia muszą być nowe oraz posiadać znak CE. Deklaracje zgodności dla wszystkich urządzeń i materiałów Wykonawca przekaze Zamawiającemu.
7. Dla wszystkich podlegających wbudowaniu urządzeń, podzespołów i elementów, Wykonawca przekaze stosowne dokumentacje Zamawiającemu.
8. Wykonawca przeprowadzi szkolenie z obsługi nowej instalacji, dla wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników służb eksploatacyjnych, jeśli będzie to konieczne.
9. Po uruchomieniu instalacji, Zamawiający we współpracy z Wykonawcą przeprowadzi ruch próbny na gorąco, minimum 72 godziny nieprzerwanej pracy kotła i instalacji odpylania.
10. Pomiary poziomu emisji pyłu zleci Zamawiający. Pomiary zostaną wykonane po bezusterkowym ruchu próbnym na gorąco.



11. Pomiar poziomu emisji pyłów będzie wykonany dla dwóch obciążeń kotła: 2 MW oraz 6 MW. Pomiary wykonane zostaną przez laboratorium w oparciu o obowiązujące przepisy.
12. Z uwagi na warunki pogodowe, należy przewidzieć, że pierwszy ruch próbny na zimno możliwy będzie we sierpień/wrzesień natomiast na gorąco z mocą kotła w przedziale 2-6 MW w listopad/grudzień 2023 r.
13. Warunkiem odbioru jest:
 - wykonanie robót objętych zakresem, o którym mowa w dziale I i II SWZ
 - przekazanie instrukcji obsługi i dokumentacji powykonawczej wszystkich uzgadnianych branż;
 - przekazanie dokumentów **DTR** urządzeń i podzespołów podlegających zabudowie w instalacji;
 - przekazanie dokumentu gwarancyjnego;
 - szkolenie obsługi ;

II. WARUNKI I WYMOGI ZAMÓWIENIA

1. Warunkiem przyjęcia ofert jest spełnienie przez Wykonawcę wymogów określonych niniejszą SWZ.
2. Oferta powinna odnosić się do pełnego zakresu SWZ oraz zawierać wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
3. **Termin realizacji robót ustala się do dnia:**
 - Dostawa urządzeń 31.08.2023.
 - Montaż obudowy filtra 30.09.2023 (wykona Zamawiający)
 - Montaż izolacji termicznej i automatyki 31.10.2023.
 - Uruchomienie instalacji z mocą nominalną kotła kotłem listopad/grudzień 2023 wraz z wykonaniem pomiarów emisyjnych zmodernizowanej instalacji odpylania kotła K-1. (wykona Zamawiający).
 - Zamawiający dokona pozostałych w jego zakresie prac w porozumieniu z Wykonawcą. Opóźnienia leżące po stronie Zamawiającego nie będą obciążać Wykonawcy.
4. Wykonawca powinien posiadać stosowne uprawnienia i doświadczenie do wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia. Zatrudnieni pracownicy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości **20 000,00 zł** (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w pieniądzu, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz gwarancjach bankowych,
 - 5.1. Sposób wnoszenia wadium:
 - a) przelewem - na konto ZEC Sp. z o.o. – Santander BP S.A. Oddział w

Ostrzeszowie
nr 57 1090 1173 0000 0000 1702 0988

Do oferty należy załączyć potwierdzenie wniesienia wadium. Dokument przelewu winien być opisany (Wadium - WYKONANIE OBUDOWY FILTRA WORKOWEGO KOTŁA K-1) .

- 5.2.** Zamawiający zatrzymuje **wadium**, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy, na warunkach określonych w SWZ,
 - nie zawarł umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
 - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Termin związania ofertą ustala się na okres 30 dni od daty otwarcia ofert.
7. Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące licząc od daty odbioru końcowego robót.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt, wszelkich niezbędnych ubezpieczeń wykonywanych robót. Odpowiedzialność za wypadki i straty niepokryte ubezpieczeniem ponosi Wykonawca. Odszkodowania wypłacane z tytułu tych ubezpieczeń Wykonawca wykorzysta zgodnie z ich przeznaczeniem.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Ofertowa kwota ogólna wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie ceną, która pozostanie bez zmian w trakcie realizacji umowy.
2. Fakturowanie. Wykonawca może wystawić jedną fakturę
- a)** wystawiona po zakończeniu całości zadania i podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego robót, płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania z dokumentami odbiorowymi.

IV. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA OFERTY

1. Opakowanie i oznaczanie ofert

Oferta winna być umieszczona w 2 kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej. Koperta zewnętrzna jak i wewnętrzna winna być oznaczona:

„Wykonanie obudowy filtra workowego Kotła K-1 zlokalizowanego na terenie Kotłowni Miejskiej ZEC sp. z o.o. w Ostrzeszowie”

Koperta wewnętrzna winna być dodatkowo opisana nazwą i adresem Wykonawcy, aby umożliwić odesłanie jej w przypadku złożenia po terminie.

2. Sporządzanie oferty

- 2.1.** Oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką.
- 2.2.** Wszystkie ceny jednostkowe, kwoty i sumy ujęte w ofercie powinny być wyrażone w złotych polskich.

- 2.3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.
- 2.4. Każda strona oferty winna być ponumerowana i podpisana (zaparafowana).
- 2.5. Oferta winna być spięta (zszyta) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
- 2.6. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
- 2.7. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszą SWZ dokumenty i oświadczenia, bez wprowadzania do ich treści jakichkolwiek zmian lub zastrzeżeń ze strony Wykonawcy.
- 2.8. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów lub materiałów w języku obcym, wymagane jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego legitymującego się stosownymi dokumentami.
- 2.9. Załącznik nr 1 „OFERTA PRZETARGOWA” winien być podpisany przez osoby uprawnione do dokonywania czynności prawnych i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (zgodnie z odpisem potwierdzającym zarejestrowanie działalności gospodarczej).
- 2.10. Dopuszcza się podpisanie oferty przez osobę posiadającą pełnomocnictwo osób uprawnionych. W takim przypadku należy dołączyć kserokopię pełnomocnictwa.
- 2.11. Zamawiający nie będzie zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek kosztów związanych z opracowaniem i złożeniem oferty przez Wykonawcę.

3. Zawartość oferty

Oferta winna zawierać:

- 3.1. Dokument „OFERTA PRZETARGOWA” wg załącznika nr 1.
- 3.2. OŚWIADCZENIA zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej.
- 3.4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium.
- 3.5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
- 3.6. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej - kopię umowy spółki cywilnej.
 - 3.7. Polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
 - 3.8. Kosztorys ofertowy.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisywania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania (na etapie badania oferty) przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

Wykonawca winien ustosunkować się do wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w punkcie 2 i 3 pod rygorem odrzucenia oferty.

V. TERMIN, MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT, OTWARCIE OFERT

1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie ZEC Sp. z o.o. w Ostrzeszowie ul. Kąpielowa 5 **do dnia 24.02.2023 r., do godz. 12⁰⁰ w Sekretariacie.**
2. Do momentu upływu terminu składania ofert, Wykonawca ma prawo wycofać swoją ofertę. Zwrot wycofanych ofert nastąpi po terminie otwarcia ofert.
3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie będą zwrócone bez otwierania.
4. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Ostrzeszowie przy ulicy Kąpielowej 5, w dniu **24.02.2023 r. o godzinie godz. 12³⁰ bez udziału składających oferty.**
5. Po otwarciu ofert Zamawiający na stronie www.zecostrzeszow.pl poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę Wykonawcy, a także informacje dotyczące ceny oferty.
6. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnienia ofert, oraz udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

VI. ANALIZA OFERT, WYBÓR OFERTY

1. Podczas sprawdzania ofert i ich zgodności z wymaganiami komisja ustala czy:
 - 1.1. Ofertę złożono w wymaganym terminie,
 - 1.2. Wpłacono wadium w wymaganym terminie i formie,
 - 1.3. Oferta została prawidłowo podpisana (oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do dokonywania czynności prawnych i podejmowania zobowiązań w imieniu przedsiębiorstwa, zgodnie z odpisem potwierdzającym zarejestrowanie działalności gospodarczej lub prawidłowo udzielonym pełnomocnictwem),
 - 1.4. Oferta jest zgodna z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

Oferta, która nie spełnia powyższych wymagań zostanie odrzucona przez Zamawiającego.

2. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
cena - 100 % - Przy kryterium „cena” najwyższej oceniana będzie oferta o najniższej cenie.

VII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę za

wykonanie przedmiotu umowy spełniając wszystkie warunki określone w SWZ.

2. O wyniku przetargu Zamawiający powiadomi Wykonawców na stronie www.zecostrzeszow.pl wskazując firmę (nazwę) tego Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

VIII. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SWZ.
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie SWZ wpłynie na mniej niż 3 dni robocze przed terminem składania ofert. **Wyjaśnienia do SWZ będą publikowane na stronie internetowej www.zecostrzeszow.pl**
3. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Sławomir Kuchta tel. 62 586 04 01 w godzinach od 8⁰⁰ – 14⁰⁰., e-mail: cieplo@zecostrzeszow.pl

IX. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY

1. Wymagania dotyczące warunków, terminu realizacji, terminu płatności, gwarancji.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy pozostanie bez zmian w trakcie realizacji umowy.
3. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto.
 - a) 50% wartości zabezpieczenia będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 14 dni od daty odbioru robót.
 - b) 50% wartości zabezpieczenia, zostanie zwrócone Wykonawcy, w ciągu 14 dni od daty odbioru ostatecznego tj. po upływie gwarancji

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w pieniądzu gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej. Gwarancja winna zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty zabezpieczenia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego w przypadku niewywiązania się z ustaleń określonych w umowie. Po upływie terminów wyznaczonych na usunięcie nieprawidłowości i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci ich wykonanie ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji winna być ona wystawiona na okres dłuższy o 30 dni od terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami kodeksu Cywilnego, gdy roboty są prowadzone niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do stosowania następujących kar za:
 - 5.1. niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy - 0,5% liczone od wartości wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki,
 - 5.2. odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn

obciążających Wykonawcę - 10% wynagrodzenia umownego netto,

- 5.3. zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy z wadami lub bez kompletu wymaganych dokumentów 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100),
- 5.4. zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
6. Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie umowne netto w przypadku, gdy wady przedmiotu umowy powodują utracenie części wartości użytkowej lub technicznej – proporcjonalnie do utraconej wartości.
7. Jeżeli kwota kar nie pokryje poniesionych szkód strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
8. W sprawach nie uregulowanych umową obowiązywać będą właściwe przepisy kodeksu Cywilnego.
9. Integralną częścią umowy będzie niniejsza specyfikacja wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy.
10. Po wyborze oferty Wykonawca Harmonogram prac wskazany w niniejszej SWZ będzie integralną częścią umowy.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający nie przewiduje żadnych szczególnych formalności, które powinny zostać dopełnione po zakończeniu postępowania w celu zawarcia umowy.
2. Odpowiedzialność stron za niewykonanie, bądź nienależyte wykonanie umowy, będzie się opierać na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

PREZES

14.02.2023

Artur Czerwinski

Zatwierdził

Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

63-500 Ostrzeszów, ul. Kąpielowa 5

NIP 514-01-32-773 Regon 250838130

Sąd Rejonowy w Poznaniu

KRS 0000016238

KAPITAŁ ZAKŁADOWY 28 777 500,00

REGON 250838130

Załączniki do SWZ:

1. Załącznik nr 1 – Dokument „Oferta przetargowa”.
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenia.

OFERTA PRZETARGOWA

na

**WYKONANIE OBUDOWY FILTRA WORKOWEGO KOTŁA K-1 zlokalizowanego na terenie
Kotłowni Miejskiej ZEC sp. z o.o. w Ostrzeszowie NR ZS-2/2023**

Zamawiający:

**Zakład Energetyki Ciepłej sp. z o.o.
ul. Kąpielowa 5
63-500 Ostrzeszów**

Wykonawca:.....

.....

.....
(nazwa, adres, tel.)

OFEROWANA CENA NETTOzł, tj.

(słownie NETTO:

.....

.....)

OFERTOWA CENA BRUTTO (CENA NETTO + VAT)..... ZŁ

Roboty dodatkowe w przypadku ich wystąpienia, zostaną rozliczone wg średnich cen SEKOCENBUD z ostatniego kwartału.

.....

pieczętka firmowa Wykonawcy

.....

(imię i nazwisko) podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I A

1. Oświadczamy, że oferta odnosi się do pełnego zakresu opisanego niniejszą specyfikacją warunków zamówienia.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu określonymi niniejszą specyfikacją i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z placem budowy związanym z wykonaniem obudowy filtra workowego kotła K-1 zlokalizowanego na terenie Kotłowni Miejskiej ZEC sp. z o.o. w Ostrzeszowie
4. Oświadczamy, że:
 - 4.1. jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
 - 4.2. posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania prac,
 - 4.3. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
 - 4.4. znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Oświadczamy, że dysponujemy sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
6. Oświadczamy, że składając ofertę pozostajemy nią związani nie krócej niż 30 dni licząc od terminu upływu składania ofert.
7. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z należnego nam wynagrodzenia umownego za wykonane roboty.
8. Oświadczamy, że /nie/* jesteśmy podatnikiem podatku VAT. Nasz nr NIP.....
9. Oświadczamy, że /nie/* wyrażamy zgodę na zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (w przypadku wybrania oferty i wniesienia wadium w pieniądzu).
10. Oświadczamy, że wadium (w przypadku wniesienia w pieniądzu) odbierzemy w formie przelewu bankowego: Bank
.....
.....
numer konta:
.....
.....
Wyklucza się formę gotówkową zwrotu wadium.



**ZAKŁAD
ENERGETYKI
CIEPLNEJ**

OSTRZESZÓW

11. Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie **gotówki/gwarancji bankowej/gwarancji ubezpieczeniowej** w wysokości 10% ceny ofertowej brutto tj. zł (słownie:).

12. Oświadczamy, iż nie toczy się przeciw nam postępowanie sądowe dotyczące nienależytego lub nierzetelnego wykonania umowy.

Oferta składa się z..... kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stron.
(ilość stron)

* - niepotrzebne skreślić

Data:

.....

(podpis i pieczęć osoby
uprawnionej/upoważnionej)