

Ostrzeszów, 29.11.2023

**Odpowiedź na pytanie jakie wpłynęło do Zamawiającego w dniu 28.11.2023 r. w związku z postępowaniem dotyczącym przetargu nieograniczonego nr ZEC-S/4/2023 na wykonanie Montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu Kotłowni Miejskiej w Ostrzeszowie"**

W związku z otrzymaniem w dniu 28.11.2023 r. pytani dotyczących wyjaśnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

**Pytanie:** Czy zapis o wzmocnieniu poszycia jedną warstwą papy podkładowej termozgrzewalnej dotyczy całości powierzchni dachu, czy tylko części w której będzie zamontowana instalacja fotowoltaiczna?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zapis o wzmocnieniu poszycia jedną warstwą papy podkładowej termozgrzewalnej dotyczy tylko części, w której będzie montowana instalacja fotowoltaiczna.

Zamawiający:

PREZES  
  
Artur Derewiecki

**Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.**  
63-500 Ostrzeszów, ul. Kąpielowa 5  
NIP 514-01-32-773 Regon 250838130  
Sąd Rejonowy w Poznaniu  
KRS 0000016238  
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 28 777 500,00  
tel. 62/ 730 08 95: 62/ 586 04 01